

# Опросный лист

## Газоанализатор ФСТ-03В

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо заполнить опросный лист и отправить его на электронную почту [info@gaz-farmek.ru](mailto:info@gaz-farmek.ru)



Дата заполнения: \_\_\_\_\_

### Общая информация:

Наименование организации
Контактное лицо (ФИО)
Контактный телефон
E-mail

Газоанализатор ФСТ-03В состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и блоков датчиков (БД) от 1-ого до 8-ми.

### Блок питания и сигнализации (БПС) на выбор:

Варианты	Артикул
<input type="checkbox"/> БПС ФСТ-03В 230В	АРТ23018
<input type="checkbox"/> БПС ФСТ-03В 24В	АРТ23043

+

### Блок датчика (БД) на выбор (маx 8 шт. в одном приборе):

Компоненты	Артикул	шт.
<input type="checkbox"/> <b>CH<sub>4</sub></b> (метан) 0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23019	
<input type="checkbox"/> <b>C<sub>3</sub>H<sub>8</sub></b> (пропан) 0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 0-2,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23042	
<input type="checkbox"/> <b>CO</b> (угарный газ) 10-125 мг/м <sup>3</sup> - диапазон измерения 0-125 мг/м <sup>3</sup> - диапазон показания	АРТ23021	

**! Количество комплектов (БПС + БД), шт.**

### Резервные БД/ЗИП (при необходимости):

Компоненты	АРТИКУЛ	шт.
<input type="checkbox"/> <b>СН4 (метан)</b> 0-2,50 об.д., % - диапазон измерения 0 до 5,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23019	
<input type="checkbox"/> <b>С3Н8 (пропан)</b> 0-1,00 об.д., % - диапазон измерения 0-2,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23042	
<input type="checkbox"/> <b>СО (угарный газ)</b> 10-125 мг/м3 - диапазон измерения 0-125 мг/м3 - диапазон показания	АРТ23021	
<input type="checkbox"/> <b>* Ех (пары бензина и нефтепродуктов)</b> 0-50,00 НКПР, % - диапазон измерения 0-99,9 НКПР, % - диапазон показания	АРТ23020	
<input type="checkbox"/> <b>* О2 (кислород)</b> 0-25,00 об.д., % - диапазон измерения 0-30,00 об.д., % - диапазон показания	АРТ23024	
<input type="checkbox"/> <b>* NH3 1000 (аммиак)</b> 0-625 мг/м3 - диапазон измерения 0-999 мг/м3 - диапазон показания	АРТ23023	
<input type="checkbox"/> <b>* NH3 2500 (аммиак)</b> 0-1750 мг/м3 - диапазон измерения 0-1999 мг/м3 - диапазон показания	АРТ23044	

\* - С 2021 г. **газоанализатор ФСТ-3В** в комплекте с блоками датчиков на **NH3** (аммиак), **Ех** (пары бензина и нефтепродукты) и **О2** (кислород) **сняты с производства!** Данные датчики поставляются **отдельно (без БПС)** для укомплектования приобретённых ранее приборов.

При необходимости приобретения приборов на газы: NH3, О2 или Ех - НПОДО "ФАРМЭК" предлагает новые датчики **ФСТ-03В1 электрохимические (аммиак, кислород)** и датчики **ФСТ-03В1 термokatалитические (пары бензина и нефтепродуктов)**.

### Комплект поставки газоанализатора ФСТ-03В:

Наименование	Кол-во, шт
Блок питания и сигнализации ФСТ-03В (АРТ23043/23018)	1
Насадка ПР0612.2002	1
Шнур	1
Крепежный комплект	1
Паспорт	1
Блок датчика ФСТ-03В СН4 (АРТ23019) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Блок датчика ФСТ-03В СН4 (АРТ23019) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Блок датчика ФСТ-03В СО (АРТ23021) с розеткой РС4ТВ	по заказу
Упаковка	1
Примечание: соединительные кабели «БПС – БД» в комплект поставки не входят.	

## Дополнительное оборудование (при необходимости):

	<p><b>Блок релейного расширения (АРТ234025)</b> Предназначен для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами в мультиприборных системах.</p>		<b>шт.</b>
---	---	--	------------

Для получения счета или коммерческого предложения необходимо отправить заполненный опросный лист на электронную почту [info@gaz-farmek.ru](mailto:info@gaz-farmek.ru)